

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	02.04.2018	
2	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) установить систему пожарной сигнализации для дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	02.04.2018	
3	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	02.04.2018	
4	На объекте защиты установить на светильники колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 42	02.04.2018	
5	На объекте защиты не допускать эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	02.04.2018	